

1 Региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Управления по  
ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве

г. Москва,

М. Могильцевский пер., д. 3

(место составления акта)

15 декабря 2017 г.

в 16 час. 00 мин.

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного надзора**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**

**№ 258**

« 15 » декабря 2017 г. по адресу: г. Москва, Малый Саввинский пер., д. 8

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Главного государственного инспектора района Хамовники г. Москвы по пожарному надзору – начальника 1 Регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве подполковника внутренней службы Блохина Олега Максимовича № 258 от 30 октября 2017 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, и изданного распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Лицей № 1535»

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки:

с 13 час. 00 мин. 05 декабря 2017 г. по 16 час. 00 мин. 05 декабря 2017 г.; с 15 час. 00 мин. 15 декабря 2017 г. по 16 час. 00 мин. 15 декабря 2017 г.;

Акт составлен:

1 РОНПР Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Копия распоряжения/приказа о проведении проверки вручена директору Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Лицей № 1535»

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее(не) проверку: государственный инспектор района Хамовники г. Москвы по пожарному надзору - инженер 1 РОНПР Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве, капитан внутренней службы Тоння Иван Самсонович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Заместитель директора Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Лицей № 1535» Гагуева Леля Сандовна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

▪ Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Лестничная клетка (Б по плану БТИ) между первым и вторым этажами не имеет светового проема (площадью не менее 1,2 м<sup>2</sup>) в наружной стене здания (п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390; ст. 4 п. 4; ФЗ N 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст. 46 Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании"; п. 6.35 СНиП 21.01.97\*)

Помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации (ч. 4 ст. 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ; ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 4 НПБ 110-03)

Двери эвакуационных выходов из коридоров, не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах (ч. 4 ст. 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ; ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 6.18\* СНиП 21-01-97\*);

5-й (кабинеты № 1, 3, 4 актовый зал по БТИ) и подвальный (кабинеты 1, 2 спортзал, 2, 3, 6) этажи, не обеспечены эвакуационными выходами в соответствии с требованиями п. 6.9\* СНиП 21-01-97\*, 5-й (кабинеты № 1, 3, 4 актовый зал, 5, 6 по БТИ) и подвальный (кабинеты 1, 2 спортзал, 2, 3, 6) этажи не обеспечены вторыми эвакуационными выходами в соответствии с требованиями п. 6.9\* СНиП 21-01-97\*; (ч. 4 ст. 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ; ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 6.9\*, п. 6.13\* СНиП 21-01-97\*);

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (по объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов – разместил библиотеку школы в каб №2 по БТИ) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390);

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов);
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний); не выявлены
- нарушений не выявлено:

Ответственность за соблюдение обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со ст. 37 Федерального закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" возложена на директора Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Лицей № 1535» Сехина Сергея Сергеевича.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

(заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: планы БТИ + экспликация, Устав, выписка из ЕГРЮЛ, приказ, копия паспорта, приказы, Тех задание, Гос контракт, протокол испытаний, обучение, акты работоспособности

Государственный инспектор района Хамовники города Москвы по пожарному надзору - инженер 1 РОНПР Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве



И.С. Тоння

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лица) проводивших проверку)

Телефон доверия: 8 (495) 637-22-22